

اصابة 50 تلميذ باختناق إثر انفجار خزان كلور بمنطقة الريسة شرق العريش



الأحد 8 فبراير 2015 12:02 م

اصيب 50 طالب بحالة اختناق إثر انفجار خزان "كلور خام" يستخدم فى عملية تطهير المياه بمنطقة الريسة شرق مدينة العريش []
وقالت مصادر طبية، ان سيارات الاسعاف نقلت 50 طالب وطالبة إلى مستشفى العريش العام بعد اصابتهم باختناق نتيجة استنشاق غاز الكلور بعد انفجار خزان الكلور الخاص بتطهير مياه خزان منطقة الريسة []

واكدت المصادر، ان معظم الحالات غادرت المستشفى بعد تقديم العلاج الازم لها، فيما بقيت 4 حالات فقط مازلت تحت الملاحظة .

وذكر مصدر بشركة المياه والشرب بمحافظة شمال سيناء، ان عطل فى صمام الخزان تسبب فى انفجاره، ولفت انه تم اغلاق جميع "محابس" المياه على منطقة الريسة حتى يتم التأكد من عدم تسرب "الكلور" فى مواسير مياه الشرب الواصلة للمنازل []

ومن جانبها، قامت قوات الامن باخلاء جميع المدارس من الطلاب خوفاً من تسبب انتشار الغاز إلى حدوث وفيات اثر اختناق الطلاب []