

القوى العاملة: عدم الصيانة الدورية السبب في انهيار "أسانسير" مستشفى جامعة بنها



الخميس 1 فبراير 2018 02:02 م

تلقى وزير القوى العاملة بحكومة الانقلاب العسكري، محمد سعفان، تقريراً عاجلاً من الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، عن حادث سقوط أسانسير مستشفى بنها الجامعي، وما نتج عنه من وفاة 6 أشخاص، وإصابة اثنين من زوار المستشفى في أثناء زيارة ذويهم، وحالياً بالعناية المركزة

وأكد التقرير أنه تم التفتيش على المستشفى سابقاً من قبل الإدارة المختصة بمديرية القوى العاملة بالقيومية، وتم تحرير محضر سلامة وصحة مهنية ضد المنشأة بعد موافقة محافظ القليوبية على المحضر، وتضمن عدم وجود أي تقارير فحص للأسانسيرات أو الصيانة الدورية

ووصف التقرير الحادث، بأنه نتج عن قطع في سلك واير المصعد "الأسانسير" عند الدور السابع بالمستشفى مما ترتب عليه سقوط "الأسانسير" إلى الدور الأرضي، ونتج عنه الحادث وفاة 6 من رواد المستشفى هم: أحمد صبرى معوض، ويبلغ من العمر 16 سنة، من القناطر، وشيما عبد النبي محمد، 18 سنة من الباجور، وعفاف محمد محمد على، 71 سنة، من بلقيرة، ونبيل فتحى محمود، 50 سنة، من قها، ونادية محمد محمود أحمد، 41 سنة، ووفاء محمد فهمى 50 سنة

كما أسفر الحادث- حسب التقرير- عن إصابة اثنين من زوار المستشفى، وحالياً بالعناية المركزة وهما: عبد النبي محمد فودة، ووفاء عراقى أبو السعود

وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قد أصدر تعليمات فورية لإدارة السلامة والصحة المهنية- بمجرد علمه بالحادث- بموافاته بتقرير عن ظروف وملابسات أسباب الحادث، وآخر تفتيش قامت به مديرية القوى العاملة بالقيومية على المستشفى، الذي أسفر عن تحرير محضر سلامة وصحة مهنية ضد المنشأة، متضمناً عدم وجود أي تقارير فحص للأسانسيرات أو الصيانة الدورية